



DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
PER IMPIANTIDI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE
AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0
(DM 16 febbraio 2016)

LAMINOX S.r.l., dichiara che gli impianti a pompa di calore sotto riportati, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n°3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto termico.

Con la presente dichiarazione LAMINOX S.r.l. inoltre, dichiara e garantisce che i valori di COP e di Pn dei modelli di pompe di calore sotto riportati, sono stati determinati con prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511(*).

Modelli monosplit/multisplit aria/aria in pompa di calore reversibile dotati di inverter

Marchio	Codice Unità Interna di riferimento	Codice Unità Esterna	Pn Potenza termica nominale (KW)	C.O.P.*	INVERTER
Laminox	FSH09HRDN8	FSH09HFN8	2,93	4,49	SI
Laminox	FSH12HRDN8	FSH12HFN8	3,81	4,00	SI
Laminox	FSH18HRDN8	FSH18HFN8	5,57	4,02	SI
Laminox	3x FSH09HRDN8	Dual FSH DUO 18HFN8	5,49	4,0	SI
Laminox	3x FSH09HRDN8	Trial FSH M30-27HFN8	8,90	3,76	SI
Laminox	3x FSH09HRDN8	Quadri FSHQUADRI28HFN8	10,60	4,0	Si

(*) I valori di C.O.P. sono riferiti alla norma UNI EN 14511 -2004- nelle condizioni di prova (ambiente esterno e ambiente interno) indicate nella Tab. 3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 per la tipologia aria/aria e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti gli incentivi di conto termico..

Sarnano, 1 ottobre 2019

Laminox S.r.l.

Ing. Luigi Refaiani - Manager Director

LAMINOX S.r.l.
62028 SARNANO (MC)