

Certificato ambientale n. 1880-CPR-675CA-18

## CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

**Produttore:** LAMINOX SRL  
ZONA INDUSTRIALE CALLARELLA, 261-263  
62028 SARNANO (MACERATA)  
ITALIA

**Modelli:** LAMINOX IDRO - JESSICA 7 AIR

**Tipo di generatore:** stufe, inserti e cucine a pellet - termosufe

**Data ricevimento:** 21-ott-16

**Data inizio prove:** 21-nov-16

**Data fine prove:** 10-mar-17

**Laboratorio di prova:** NB 1881 IMQ PRIMACONTROL SRL  
via dell'Industria, 55  
31020 Zoppè S. Vendemiano (TV)  
Italia

### Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm <sup>3</sup>	14	15	20	30	50
COT	mg/Nm <sup>3</sup>	2	10	35	50	80
NOx	mg/Nm <sup>3</sup>	145	100	160	200	200
CO	mg/Nm <sup>3</sup>	63	250	250	364	500
η	%	90,5	88	87	85	85

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento  
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O<sub>2</sub> residuo pari al 13%.

**CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA: 4 STELLE**

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente Certificazione ambientale sono contenuti nel Rapporto di prova CS16-0005193-01 datato 2/5/2017.

**Data di emissione: 06.06.2018**

**Responsabile del laboratorio  
dr.ssa Claudia Marcuzzi**